

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург
(место составления акта)

«24» февраля 2021 г.
(дата составления акта)
«16» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 48

по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 7/2.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 20 января 2021 г. № 48 (издал начальник ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району)
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей № 4»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


«27» 01.2021 с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«24» 02.2021 с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 3 часа

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Главного управления МЧС России по Оренбургской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Довгань Л.Н.  20.01.2021 в 15 час. 30 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Шкуренко Евгений Александрович – старший инспектор ОНД и ПР по г. Оренбургу и Оренбургскому району, эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОАУ «Лицей № 4» Довгань Людмила Николаевна, заместитель директора по АХР Попкова Нина Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ);

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путём декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены расчёты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение объемно-планировочных решений предусмотренных проектом, а именно в общих коридорах здания выполнены помещения, с перегородками из полимерных материалов (архив, учебный класс, кабинет соц.педагога, кабинет лепки), а также в результате чего уменьшена зона действия автоматической пожарной сигнализации.	п.п. 16, 23 ППР в РФ, ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ <i>КМ-1</i>	Зам. директора по АХР МОАУ «Лицей № 4»
2	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из помещения без естественного проветривания при пожаре с высокой плотностью пребывания людей (актовый зал на 200 посадочных мест).	ст. 4, 6, 56 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.2 пп. ж) СП 7.13130.2013	Зам. директора по АХР МОАУ «Лицей № 4»
3	Ширина эвакуационных выходов из учебных помещений, с расчётным числом учащихся более 15 человек, менее 0,9 м. (помещения бассейна, спортивный зал). <i>Холл 600</i>	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.12.3 СП 1.13130.2020	Зам. директора по АХР МОАУ «Лицей № 4»
4	Выходы из лестничных клеток на кровлю выполнены не через противопожарные двери 2-го типа.	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 7.6 СП 4.13130.2013, п. 8.4* СНиП 21-01-97*	Зам. директора по АХР МОАУ «Лицей № 4»
5	В помещениях лыжной базы, архива, гардероба, кабинета учителя физ.культуры, кабинета соц.педагога отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.	ст.ст. 54, 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, прил.А п. А4 СП 5.13130.2009	Зам. директора по АХР МОАУ «Лицей № 4»
6	На путях эвакуации (переход в бассейн) в пределах	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.52,	Зам.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
	марша лестницы ступени различной высоты.	ст.53 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.2 ч.1 ст. 30 ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ, п. 4.3.6 СП 1.13130.2020, п. 6.28* СНИП 21-01-97*	директора по АХР МОАУ «Лицей № 4»
7	На путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ 1 (для отделки стен в общем коридоре мед.блока).	ч.4 ст.4, ч.6 ст.134 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 6.25* СНИП 21-01-97*	Зам. директора по АХР МОАУ «Лицей № 4»
8	На входных дверях помещений гаража с наружной стороны не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п. 12 ППП в РФ	Зам. директора по АХР МОАУ «Лицей № 4»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание по устранению выявленных нарушений от 24.02.2021 № 48/1/1
2. Протокол об административном правонарушении

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Попкова Нина Александровна – зам.директора по АХЧ МОАУ «Лицей № 4» (по доверенности) (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«24» февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников федерального государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99